

仕様書等に関する質問に対する回答

発注機関名：和歌山県土地開発公社

事業年度：令和8年度

事業名称：加太開発整備事業現場維持管理業務委託

	質 問	回 答
1	専用水道水質結果報告に係る水質検査項目についてご教示願います。	残留塩素、水温、色、濁り、臭気を報告下さい。機材は貸し出します。
2	水中ポンプ（口径 100mm、全揚程 10m）及び発電機（25KVA）のリース会社名及びリース契約額をご教示願います。	リース会社等指定はございませんので貴社で対応願います。
3	上記水中ポンプ及び発電機に係る点検費用算出の根拠をご教示願います。	別紙を参照下さい。
4	電気設備（低圧受電設備）に係る点検費用算出根拠をご教示願います。また、点検において、補修が必要となった場合の補修費用は変更協議の対象となるのでしょうか。	別紙を参照下さい。 補修が必要となった場合は、変更協議の対象とします。
5	諸経費を算出するうえで採用している工種をご教示願います。	建設工事ではないため採用している工種はありません。
6	労務単価等の単価適用世代は令和8年3月単価と考えてよろしいでしょうか。	建設工事ではないため単価適用世代はありません。
7	今回の公告にあたり、予定価格や金抜き設計書及び参考にされた単価見積や員数見積もり等は公表されないのでしょうか。	予定価格は公表いたしません。 また、建設工事ではないため、金抜き設計書等はありません。
8	入札書の入札金額の内訳について、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生費の内訳は求められていないと考えてよろしいですか。	貴見のとおりです。

以上