

別紙

### 水中ポンプ

異音、振動はないか。
接地線接続に問題はないか。

### 発電機

#### (運転前)

スイッチの作動は正常か。
キャブタイヤケーブルに劣化損傷はないか。(損傷部分のテープ巻は確実か)
ブレーカーの作動は正常か。
アースは確実に取付けてあるか。
接触予防装置(カバー)は常に作動するようになっているか。

#### (運転中)

軸受部、ハウジングの過熱はないか。
電圧・電流は正常か。
使用前に試運転したか。
異常音、振動等はないか。

### 電気設備(低圧受電設備)

低 圧 配 電 線 路 及 び 配 電 盤	1	分電盤廻りの整理	
	2	取付状態・外箱・扉の状態	
	3	アース接続端子・接地線の状態	
	4	遮断機と負荷の適合	
	5	遮断機ケース・カバーの状態	
	6	遮断機の開閉状態	
	7	テストボタンの作動・動作表示	
	8	遮断機のうなり・異臭・加熱	
	9	端子と電線の締付・加熱	
	10	電線・ケーブルの状態	
	11	ケーブルの行き先表示	
電 気 機 械 器 具 及 び 配 線	12	水中ポンプ	異音、振動
	13		接地線接続
	14	照明設備	汚損、損傷
	15		ガード
	16	配線	取付状態
	17		容量適合確認
	18		加熱、損傷
	19		端子部ゆるみ
	20		配線方法
	21		充電部露出